全国浄化槽推進市町村協議会登録浄化槽処理性能一覧

R8.10現在

No.	登録番号	メーカー名	OEM・共同開発	型式名	区分	処理性能(mg／L)				5人槽
						BOD	T-N	T-P	SS	容量m^3
1	155	㈱西原ネオ		MCB2α	●N	10	10	−	10	3.20
2	222	㈱ハウステック		KBR1	●N	10	10	−	10	2.87
3	244	㈱ハウステック		KGRN	○N	20	20	−	15	2.11
4	246	㈱クボタ		KJ	○N	20	20	−	15	2.31
5	249	ニッコー㈱		浄化王	○N	10	20	−	10	2.10
6	250	ニッコー㈱		浄化王χ	●N	10	10	−	10	2.94
7	257	アムズ㈱		CXF	●N	10	10	−	10	3.01
8	263	アムズ㈱		CXN2	○N	20	20	−	15	1.80
9	265	フジクリーン㈱		CEN	●N	10	10	−	10	2.83
10	268	㈱ダイキアクシス	269(共)	XC	●N	10	10	−	10	2.35
11	269	大栄産業㈱	268(共)	FDR	●N	10	10	−	10	2.35
12	270	㈱クボタ	257OEM	KXF	●N	10	10	−	10	3.01
13	276	ニッコー㈱		浄化王NEXT	○N	10	20	−	15	1.60
14	281	フジクリーン㈱		CA	○N	20	20	−	15	1.51
15	282	フジクリーン㈱		CENeco	●N	10	10	−	10	2.83
16	287	フジクリーン㈱		CRXⅡ	●NP	10	10	1	10	2.83
17	288	㈱クボタ		KZⅡ	○N	20	20	−	15	1.41
18	289	㈱ダイキアクシス	290(共)	XF	●NP	10	10	1	10	2.35
19	290	大栄産業㈱	289(共)	FDP	●NP	10	10	1	10	2.35
20	291	㈱西原ネオ	288OEM	CNZⅡ	○N	20	20	−	15	1.41
21	292	アムズ㈱	288OEM	AXZⅡ	○N	20	20	−	15	1.41
22	293	㈱いえ・VISION	288OEM	IBZ	○N	20	20	−	15	1.41
23	294	東洋プラント㈱	288OEM	TPZⅡ	○N	20	20	−	15	1.41
24	295	中衛工業㈱	288OEM	CHUEI OMⅢ	○N	20	20	−	15	1.41
25	298	フジクリーン㈱		CEND	●N	10	10	−	10	2.85
26	299	フジクリーン㈱		CENDeco	●N	10	10	−	10	2.85
27	300	㈱ハウステック		KRS	○N	20	20	−	15	1.39
28	301	ニッコー㈱		水創り王	○N	20	20	−	20	1.57
29	302	積水ホームテクノ㈱	300OEM	SGJ	○N	20	20	−	15	1.39
30	303	㈱ダイキアクシス	304(共)	XJ	○N	20	20	−	20	1.60
31	304	大栄産業㈱	303(共)	FCHⅡ	○N	20	20	−	20	1.60
32	305	㈱西原ネオ	265OEM	NCE	●N	10	10	−	10	2.83
33	306	フジクリーン㈱		CB	○N	20	20	−	15	1.395
34	307	㈱ダイキアクシス		DSJ	○N	15	20	−	20	3.07

※ 登録番号：7桁のうち、先頭3桁（当該浄化槽の固有番号）を表示

※ 告示区分：昭和55年建設省告示第1292号（D：沈殿分離接触ばっ気、E：嫌気ろ床接触ばっ気、F：脱窒ろ床接触ばっ気、H：旧第13構造）

※ 大臣認定型区分：○N：窒素除去型浄化槽、●N：高度窒素除去型浄化槽、●NP：高度窒素及び燐除去型浄化槽
M：BOD高度処理型（膜分離活性汚泥法）

※ 処理性能：建築基準法に基づく性能評価等による数値