

# 全国浄化槽推進市町村協議会登録浄化槽処理性能一覧

R5.4.25現在

No.	登録番号	メーカー名	型式名	告示区分	処理性能 (mg/L)			
					BOD	T-N	T-P	SS
1	144	アムズ(株)	CXP	E	20	-	-	-
2	155	(株)西原ネオ	MCB2α	●N	10	10	-	10
3	222	(株)ハウステック	KBR1	●N	10	10	-	10
4	244	(株)ハウステック	KGRN	○N	20	20	-	15
5	246	(株)クボタ	KJ	○N	20	20	-	15
6	247	積水ホームテクノ(株)	SGCN	○N	20	20	-	15
7	249	ニッコー(株)	浄化王	○N	10	20	-	10
8	250	ニッコー(株)	浄化王χ	●N	10	10	-	10
9	257	アムズ(株)	CXF	●N	10	10	-	10
10	263	アムズ(株)	CXN2	○N	20	20	-	15
11	265	フジクリーン工業(株)	CEN	●N	10	10	-	10
12	268	(株)ダイキアクシス	XC	●N	10	10	-	10
13	269	大栄産業(株)	FDR	●N	10	10	-	10
14	270	(株)クボタ	KXF	●N	10	10	-	10
15	275	(株)クボタ	HS II	E	20	-	-	-
16	276	ニッコー(株)	浄化王NEXT	○N	10	20	-	15
17	281	フジクリーン工業(株)	CA	○N	20	20	-	15
18	282	フジクリーン工業(株)	CENeco	●N	10	10	-	10
19	283	積水ホームテクノ(株)	SGCX II	○N	15	20	-	10
20	287	フジクリーン工業(株)	CRX II	●NP	10	10	1	10
21	288	(株)クボタ	KZ II	○N	20	20	-	15
22	289	(株)ダイキアクシス	XF	●NP	10	10	1	10
23	290	大栄産業(株)	FDP	●NP	10	10	1	10
24	291	(株)西原ネオ	CNZ II	○N	20	20	-	15
25	292	アムズ(株)	AXZ II	○N	20	20	-	15
26	293	(株)いえ・VISION	IBZ	○N	20	20	-	15
27	294	東洋プラント(株)	TPZ II	○N	20	20	-	15
28	295	中衛工業(株)	CHUEI OM III	○N	20	20	-	15
29	296	(株)ダイキアクシス	XH	○N	20	20	-	20
30	297	大栄産業(株)	FCH	○N	20	20	-	20
31	298	フジクリーン工業(株)	CEND	●N	10	10	-	10
32	299	フジクリーン工業(株)	CENDeco	●N	10	10	-	10
33	300	(株)ハウステック	KRS	○N	20	20	-	15
34	301	ニッコー(株)	水創り王	○N	20	20	-	20
35	302	積水ホームテクノ(株)	SGJ	○N	20	20	-	15

※ 登録番号:7桁のうち、先頭3桁(当該浄化槽の固有番号)を表示

※ 告示区分:昭和55年建設省告示第1292号(D:沈殿分離接触ばっ気、E:嫌気ろ床接触ばっ気、F:脱窒ろ床接触ばっ気、

H:旧第13構造、○N:窒素除去型浄化槽、●N:高度窒素除去型浄化槽、●NP:高度窒素及び燐除去型浄化槽

M:BOD高度処理型(膜分離活性汚泥法)

※ 処理性能:建築基準法に基づく性能評価等による数値