

全国浄化槽推進市町村協議会登録浄化槽処理性能一覧

R6.12.26現在

No.	登録番号	メーカー名	型式名	区分	処理性能(mg/L)			
					BOD	T-N	T-P	SS
1	144	アムズ(株)	CXP	E	20	-	-	-
2	155	(株)西原ネオ	MCB2 α	●N	10	10	-	10
3	222	(株)ハウステック	KBR1	●N	10	10	-	10
4	244	(株)ハウステック	KGRN	ON	20	20	-	15
5	246	(株)クボタ	KJ	ON	20	20	-	15
6	247	積水ホームテクノ(株)	SGCN	ON	20	20	-	15
7	249	ニッコー(株)	浄化王	ON	10	20	-	10
8	250	ニッコー(株)	浄化王 χ	●N	10	10	-	10
9	257	アムズ(株)	CXF	●N	10	10	-	10
10	263	アムズ(株)	CXN2	ON	20	20	-	15
11	265	フジクリーン工業(株)	CEN	●N	10	10	-	10
12	268	(株)ダイキアクシス	XC	●N	10	10	-	10
13	269	大栄産業(株)	FDR	●N	10	10	-	10
14	270	(株)クボタ	KXF	●N	10	10	-	10
15	275	(株)クボタ	HS II	E	20	-	-	-
16	276	ニッコー(株)	浄化王NEXT	ON	10	20	-	15
17	281	フジクリーン工業(株)	CA	ON	20	20	-	15
18	282	フジクリーン工業(株)	CENeco	●N	10	10	-	10
19	287	フジクリーン工業(株)	CRX II	●NP	10	10	1	10
20	288	(株)クボタ	KZ II	ON	20	20	-	15
21	289	(株)ダイキアクシス	XF	●NP	10	10	1	10
22	290	大栄産業(株)	FDP	●NP	10	10	1	10
23	291	(株)西原ネオ	CNZ II	ON	20	20	-	15
24	292	アムズ(株)	AXZ II	ON	20	20	-	15
25	293	(株)いえ・VISION	IBZ	ON	20	20	-	15
26	294	東洋プラント(株)	TPZ II	ON	20	20	-	15
27	295	中衛工業(株)	CHUEI OMIII	ON	20	20	-	15
28	296	(株)ダイキアクシス	XH	ON	20	20	-	20
29	297	大栄産業(株)	FCH	ON	20	20	-	20
30	298	フジクリーン工業(株)	GEND	●N	10	10	-	10
31	299	フジクリーン工業(株)	CENDeco	●N	10	10	-	10
32	300	(株)ハウステック	KRS	ON	20	20	-	15
33	301	ニッコー(株)	水創り王	ON	20	20	-	20
34	302	積水ホームテクノ(株)	SGJ	ON	20	20	-	15
35	303	(株)ダイキアクシス	XJ	ON	20	20	-	20
36	304	大栄産業(株)	FCH II	ON	20	20	-	20

※ 登録番号:7桁のうち、先頭3桁(当該浄化槽の固有番号)を表示

※ 告示区分:昭和55年建設省告示第1292号(D:沈殿分離接触ばっ気、E:嫌気ろ床接触ばっ気、F:脱窒ろ床接触ばっ気、H:旧第13構造)

※ 大臣認定型区分:ON:窒素除去型浄化槽、●N:高度窒素除去型浄化槽、●NP:高度窒素及び燐除去型浄化槽
M:BOD高度処理型(膜分離活性汚泥法)

※ 処理性能:建築基準法に基づく性能評価等による数値