

全国浄化槽推進市町村協議会登録浄化槽処理性能一覧

R3.8.26現在

| No. | 登録番号 | メーカー名 | 型式名 | 告示区分 | 処理性能 (mg/L) | | | | |
|-----|------|--------------|--------------|------|-------------|-----|-----|----|-----|
| | | | | | BOD | T-N | T-P | SS | |
| 1 | 144 | アムズ(株) | CXP | E | 20 | - | - | - | |
| 2 | 155 | (株)西原ネオ | MCB2α | ●N | 10 | 10 | - | 10 | |
| 3 | 222 | (株)ハウステック | KBR1 | ●N | 10 | 10 | - | 10 | |
| 4 | 244 | (株)ハウステック | KGRN | ON | 20 | 20 | - | 15 | |
| 5 | 246 | (株)クボタ | KJ | ON | 20 | 20 | - | 15 | |
| 6 | 247 | 積水ホームテクノ(株) | SGCN | ON | 20 | 20 | - | 15 | |
| 7 | 249 | ニッコー(株) | 浄化王 | ON | 10 | 20 | - | 10 | |
| 8 | 250 | ニッコー(株) | 浄化王χ | ●N | 10 | 10 | - | 10 | |
| 9 | 257 | アムズ(株) | CXF | ●N | 10 | 10 | - | 10 | |
| 10 | 263 | アムズ(株) | CXN2 | ON | 20 | 20 | - | 15 | |
| 11 | 265 | フジクリーン工業(株) | CEN | ●N | 10 | 10 | - | 10 | |
| 12 | 268 | (株)ダイキアク시스 | XC | ●N | 10 | 10 | - | 10 | |
| 13 | 269 | 大栄産業(株) | FDR | ●N | 10 | 10 | - | 10 | |
| 14 | 270 | (株)クボタ | KXF | ●N | 10 | 10 | - | 10 | |
| 15 | 275 | (株)クボタ | HS II | E | 20 | - | - | - | |
| 16 | 276 | ニッコー(株) | 浄化王NEXT | ON | 10 | 20 | - | 15 | |
| 17 | 277 | アムズ(株) | AXZ | ON | 20 | 20 | - | 15 | |
| 18 | 278 | (株)いえ・VISION | IBG-Z | ON | 20 | 20 | - | 15 | |
| 19 | 279 | 東洋プラント(株) | TPZ | ON | 20 | 20 | - | 15 | |
| 20 | 280 | (株)ハウステック | KTG | ON | 15 | 20 | - | 10 | |
| 21 | 281 | フジクリーン工業(株) | CA | ON | 20 | 20 | - | 15 | |
| 22 | 282 | フジクリーン工業(株) | CENeco | ●N | 10 | 10 | - | 10 | |
| 23 | 283 | 積水ホームテクノ(株) | SGCX II | ON | 15 | 20 | - | 10 | |
| 24 | 285 | 中衛工業(株) | CHUEI OM II | ON | 20 | 20 | - | 15 | |
| 25 | 286 | (株)ダイキアク시스 | DSJ | ON | 15 | 20 | - | 20 | DSP |
| 26 | 287 | フジクリーン工業(株) | CRX II | ●NP | 10 | 10 | 1 | 10 | |
| 27 | 288 | (株)クボタ | KZ II | ON | 20 | 20 | - | 15 | |
| 28 | 289 | (株)ダイキアク시스 | XF | ●NP | 10 | 10 | 1 | 10 | |
| 29 | 290 | 大栄産業(株) | FDP | ●NP | 10 | 10 | 1 | 10 | |
| 30 | 291 | (株)西原ネオ | CNZ II | ON | 20 | 20 | - | 15 | |
| 31 | 292 | アムズ(株) | AXZ II | ON | 20 | 20 | - | 15 | |
| 32 | 293 | (株)いえ・VISION | IBZ | ON | 20 | 20 | - | 15 | |
| 33 | 294 | 東洋プラント(株) | TPZ II | ON | 20 | 20 | - | 15 | |
| 34 | 295 | 中衛工業(株) | CHUEI OM III | ON | 20 | 20 | - | 15 | |
| 35 | 296 | (株)ダイキアク시스 | XH | ON | 20 | 20 | - | 20 | |
| 36 | 297 | 大栄産業(株) | FCH | ON | 20 | 20 | - | 20 | |
| 37 | 298 | フジクリーン工業(株) | CEND | ●N | 10 | 10 | - | 10 | |
| 38 | 299 | フジクリーン工業(株) | CENDeco | ●N | 10 | 10 | - | 10 | |
| 39 | 300 | (株)ハウステック | KRS | ON | 20 | 20 | - | 15 | |
| 40 | 301 | ニッコー(株) | 水創り王 | ON | 20 | 20 | - | 20 | |
| 41 | 302 | 積水ホームテクノ(株) | SGJ | ON | 20 | 20 | - | 15 | |

※ 登録番号：7桁のうち、先頭3桁(当該浄化槽の固有番号)を表示

※ 告示区分：昭和55年建設省告示第1292号(D：沈殿分離接触ばっ気、E：嫌気ろ床接触ばっ気、F：脱窒ろ床接触ばっ気、H：旧第13構造、ON：窒素除去型浄化槽、●N：高度窒素除去型浄化槽、●NP：高度窒素及び磷除去型浄化槽 M：BOD高度処理型(膜分離活性汚泥法)

※ 処理性能：建築基準法に基づく性能評価等による数値